

产品说明书

产品简介

大气压力传感器采用原装进口传感器，测量数据稳定、精度高，抗干扰能力强，使用寿命长，可以精确的测量大气气压值，同时内置温湿度传感器，适用于各种环境下气压及温湿度的测量。

应用范围

适用于环境机房、机场、火车站、商用楼宇控制、家庭住宅、办公楼、学校、会议室、商场、饭店、体育馆、电影院、图书馆等场所。

产品特点

- 专为实时监测环境温湿度、气压所设计。
- 壁挂式安装，方便使用。
- 提供 RS485 通信接口，DC5V 供电。

技术参数

技术参数	
产品型号	UB-ATHP-N1
供电电压	DC 5V
测量范围	气压：26~126kPa 温度：-40℃~80℃ 湿度：0~100%RH
精度	气压：±50Pa 温度：±0.2℃ (@0~65℃) 湿度：±2%RH (@10~90%RH)
最大电流	139mA (@5V)
工作环境	-40~60℃，0~80%RH
通讯协议	RS485 Modbus RTU 协议
通讯地址	0xC1, 0xCE
波特率	1200 bit/s, 2400 bit/s, 4800 bit/s, 9600 bit/s(默认), 19200 bit/s

接线说明



通信协议

1. 通讯基本参数



通讯基本参数	
编码	8 位二进制
数据位	8 位
奇偶校验位	无
停止位	1 位
错误校验	CRC (冗余循环码)
波特率	1200 bit/s,2400 bit/s, 4800 bit/s, 9600 bit/s(默认), 19200 bit/s

2.数据帧格式定义

采用 Modbus-RTU 通讯规约，格式如下：

- 初始结构 ≥4 字节的时间。
- 地址码 = 1 字节，出厂默认0xC1及0xCE。
- 功能码 = 1 字节，0x03（只读）/0x06（读写）。
- 数据区 = N 字节，16bits 数据高字节在前。
- 错误校验 = 16 位 CRC 码
- 结束结构 ≥4 字节的时间。

主机问询帧结构					
地址码	功能码	寄存器起始地址	寄存器长度	校验码低位	校验码高位
1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	1 字节	1 字节
从机应答帧结构					
地址码	功能码	有效字节数	数据一区	第二数据区	第 N 数据区
1 字节	1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	2 字节

3.寄存器地址

寄存器地址				
寄存器地址	内容	寄存器长度	操作	范围及定义说明
0x0000 (设备地址C1) 0x0001 (设备地址CE)	温度	1	只读 (03)	真实值的10倍，有符号
0x0001 (设备地址C1) 0x0002 (设备地址CE)	湿度	1	只读 (03)	真实值的10倍，无符号
0x0002 (设备地址C1) 0x0000 (设备地址CE)	大气压力	1	只读 (03)	真实值的10倍，无符号
0x0064	通讯地址	1	只读 (03) /读写 (06)	整数

注意事项

1. 勿用力拉拽传感器引出线，勿摔打或猛烈撞击传感器。
2. 禁止将变送器长期置于蒸汽、水雾、水帘或冷凝环境中。

感知万象数据，轻松连接世界！

轻松连官网：www.ubibot.cn
微信搜索“轻松连”公众号或扫描右侧二维码关注我们吧！

